

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PPG FI Steckdosenprüfgerät mit FI-Test

- Leichtes Auffinden von Anschlussfehlern in 230 Volt Anlagen
 - Anschlussfehler werden am Gerät durch unterschiedliche Leuchtenkonfigurationen der Signallampen angezeigt
 - Geprüft wird auf den richtigen Anschluss der Leiter
 - Auch bei klassischer Nullung einsetzbar
 - FI-Schutzschaltertest (10, 30, 100, 300, 500 mA)
 - Mit Bereitschaftstasche
 - Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
 - Stromversorgung: vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
 - Messkategorie: CAT III
 - Anzeige: optisch, 6 Signallampen
 - Nennfehlerstrom: 10, 30, 100, 300, 500 mA
 - Auslösezeit FI-Tester: 200 ms
 - Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C bis +30 °C
 - Stromversorgung: 2x 1,5V (Typ AAA Micro)
 - Einsteckdauer: unbegrenzt
 - TÜV/GS geprüft: IEC/EN 61010-1
-
- Hinweis: Das Gerät darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, für die es konstruiert wurde. Hierzu sind besonders die Sicherheitshinweise, die Technischen Daten mit den Umgebungsbedingungen und die Verwendung in trockener Umgebung zu beachten.



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VE	Schutzart	Gewicht	Abmessung
051000600	050977	PPG FI	1 / 1	IP 20	180 g	140 x 53 x 78 mm