



## Leistungserklärung

Nr. 1293-CPR-0521

Produkttyp:

**Funk Rauch- und Hitzemelder**

Typennummer:

**JA-15ST (9000S)**

Vorgesehener Verwendungszweck:

**Brandschutz**

Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

**Jablotron Alarms a.s.  
Pod Skalkou 4567/33  
46601 Jablonec nad Nisou  
Tschechische Republik**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: System 1

Notifizierte Stelle EVPU a.s. (NB 1293) hat eine Typprüfung, Erstinspektion des Werks sowie laufende Überprüfung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und eine Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nummer 1293-CPR-0521 ausgestellt.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung in der folgenden Tabelle:

Wesentliche Merkmale	Leistung	EN 14604:2005	EN 54-5:2000 +A1:2002	EN 54-7:200 +A1:2002 +A2:2006	EN 54-25:2008 +AC:2010
Nennauslösebedingung n/-empfindlichkeit (Ansprechzeit) und Leistungsfähigkeit im Brandfall	erfüllt	4.12, 4.18, 5.2 – 5.6, 5.15, 5.17 – 5.20	4.2, 4.3, 5.2 – 5.6, 5.8	4.8, 5.2 – 5.4, 5.6, 5.7, 5.18	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7, 8.2.3, 8.2.6
Betriebszuverlässigkeit	erfüllt	4.1 – 4.11, 4.13 – 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22 – 5.24	4.4 – 4.11	4.2 – 4.7, 4.9 – 4.11	4.2.1, 4.2.3 – 4.2.7, 5.3, 5.4, 6.7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7 – 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4 – 8.3.6
Toleranz der Versorgungsspannung	erfüllt	5.21	5.7	5.5	
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	erfüllt	5.7, 5.8	5.9, 5.10	5.8, 5.9	8.3.9 – 8.3.11
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Schwingungen	erfüllt	5.12, 5.13	5.14 – 5.17	5.13 – 5.16	8.3.16 – 8.3.19
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit	erfüllt	5.9	5.11 – 5.12	5.10, 5.11	8.3.13, 8.3.14
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Korrosion	erfüllt	5.10	5.13	5.12	8.3.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	erfüllt	5.14	5.18	5.17	8.3.20

(NPD = No Performance Determined / keine Leistung festgelegt)

Diese Erklärung wurde durch die INDEXA GmbH anhand der von Jablotron Alarms a.s. ausgestellten Leistungserklärung übersetzt.

Indexa GmbH  
Paul-Boehringer-Str. 3  
D-74229 Oedheim

Telefon (07136) 9810-0  
Telefax (07136) 22579

www.indexa.de  
info@indexa.de



**Bell, Tim**

(Name, Vorname)

**Geschäftsführer**

(Stellung im Betrieb des Herstellers/Bevollmächtigten/Importeurs)

**Oedheim**

(Ort)

**22.05.2017**

(Datum)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tim Bell", written over a horizontal line.

(Rechtsverbindliche Unterschrift)