

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product
Wandleuchte-Anschlussdose
Tapping box for wall luminaire

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-21 (VDE 0606-21):2008-03; EN 60670-21:2007
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006



Aktenzeichen: 292300-1410-0003 / 217636

File ref.:

Ausweis-Nr. 40043861

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2016-02-26

(letzte Änderung / updated 2018-02-26)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*

292300-1410-0003 / 217636 / TL6 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2018-02-26

Datum / *Date*

2016-02-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40043861.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40043861.

Wandleuchte-Anschlussdose *Tapping box for wall luminaire*

Typ(en) / *Type(s)*

U71 BWD WAD-35

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage AC 400 V

Bemessungsanschlussvermögen
Rated connecting capacity 2,5 mm²

Schutzart
Degree of protection IP 30

Anbringungsart
Method of mounting Betonbau
concrete wall mounting

Ausführung
Performance Mit Einführungen für Mantelleitungen
und Rohe bis 25 mm Ø
with inlets for cables and conduits to 25 mm Ø

Werkstoff des Gehäuses
Material of case PP - blau, grün, grau
PP - blue, green, grey

Werkstoff der Abdeckung
Material of the cover Polystyrol - weiss
Polystyrol - white

Anmerkung
Remark Mit Deckel Typ WAD VD auch Verbindungsdose 2,5 mm²
with cover type WAD VD also connecting box 2,5 mm²

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6